



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.DE.ПР173.Н.00117
 (номер сертификата соответствия)

015777
 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
 (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «КАЙМАНН ИНДАСТРИС РУС».
 Адрес: 109316, Россия, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 47, БЦ "Cube", стр. 2, оф. 301.
 ОГРН: 1147746711683 Телефон: +74952595805, факс +74952595805.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
 (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

«KAIMANN GmbH».
 Адрес: Ханзанштрассе 2-5, D-33161 Ховельхоф, Германия.
 Телефон: + 49 5257 9850-0, факс + 49 5257 9850-590.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
 (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО «Пожпромтест», ОГРН: 1117746505480, 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 23Б, стр. 20. Телефон/факс: +7 (499) 346-20-85.
 Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.173 действительно до 05.09.2014 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
 (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука «TI-FLEX»: листы, без покрытия, марки: TI-FLEX R-Force, выпускаемые по ТУ 5768-001-17865595-14.
 Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
 57 6800

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
 (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 - Группа горючести – Г1 слабогорючие по СНиП 21-01-97;
 ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97;
 ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – ДЗ с высокой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения - Т1 малоопасные по СНиП 21-01-97.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ДПБ-177/07-2014 от 03.07.2014 г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.168 от 30.01.2014 г., адрес: 125319, г. Москва, ул. Аэропортовская 1-я, дом. 6, корпус 6 оф. 1-4

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.НРС.DE.001.ОС.04.00170 от 20.12.2013 г., выдан ОС ООО «ЭкоМет», рег. № СДС.НРС.001.ОС.04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.08.2014 по 05.08.2017



Руководитель
 (заместитель руководителя
органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

М.А. Максурова

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева